

Основные отличия драйверов XVD версии 3 от версии 2

- Изменен перечень совместимых Электрооных TPB (теперь он включает и униполярные электронные TPB от Parker/Sporlan)
- Изменен перечень выбора хладагентов и в нем нет R22
- Дополнен перечень назначения цифровых входов значениями 6 и 7
- В качестве карточки копирования наряду с MFK теперь может использоваться и UNICARD
- Добавлена возможность использования ПИД регулятора перегрева с нейтральной зоной для пропорциональной компоненты (параметры dE25...dE29 и dE66)
- Добавлены параметры ПИД регулятора Максимального рабочего давления или MOP (параметры dE54...dE56).
- Добавлены таблицы с адресами параметров для настройки пользовательских режимов и пользовательского типа хладагента.
- Появилась возможность задавать по сети рабочую точку перегрева и/или рабочую точку MOP с необходимостью перезапуска таймера их действия.
- Появилась возможность удаленного управления драйвером в режиме привода с заданием процента открытия на время до 60 секунд (команды нужно подтверждать не реже)