

КОД	ТОВАР			Измерение	Газ	Реле	Аналоговый выход	Порт RS485	Защита	Кабель	Питание
				Технология измерения: SC=полупроводник, IR=инфракрасный, EC=электрохимия	Тип хладагента	Реле предупреждения и аварии, SPDT, 24 В=~/~	Пропорциональный концентрации токовый сигнал (I) или сигнал напряжения (V)	Наличие порта и его протокол	Степень защиты корпуса блока (и датчика x2)	Длина кабеля к выносному датчику и тип разъемов	Напряжение питания, В

Детекторы утечки хладагента серии LKD 500 с уровнем защиты IP41, встроенным датчиком, без порта связи

LKD41SC00S400	LKD 500 R134a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R134a	-----	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC01S400	LKD 500 R449a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R449a	-----	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41IR02S400	LKD 500 CO2 24Vac-dc 0-10000 ppm			IR	CO2	-----	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC03S400	LKD 500 R448a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R448a	-----	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC04S400	LKD 500 R404a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R404a	-----	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC05S400	LKD 500 R407a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R407a	-----	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~

Детекторы утечки хладагента серии LKD 500 с уровнем защиты IP41, встроенным датчиком и портом для систем Мониторинга с протоколом Modbus

LKD41SC00M400	LKD 500 R134a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R134a	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC01M400	LKD 500 R449a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R449a	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41IR02M400	LKD 500 CO2 24Vac-dc 0-10000 ppm			IR	CO2	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC03M400	LKD 500 R448a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R448a	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC04M400	LKD 500 R404a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R404a	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC05M400	LKD 500 R407a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R407a	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41EC06M400	LKD 500 NH3 24Vac-dc 0-100 ppm			EC	NH3	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC07M400	LKD 500 R450 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R450	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC08M400	LKD 500 R507a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R507a	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC09M400	LKD 500 R410a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R410a	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC10M400	LKD 500 R513a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R513a	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC11M400	LKD 500 R1234ze 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R1234ze	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC12M400	LKD 500 R1234yf 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R1234yf	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC13M400	LKD 500 R32 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R32	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC14M400	LKD 500 R407c 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R407c	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC15M400	LKD 500 R514 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R514	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC16M400	LKD 500 R454a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R454a	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC17M400	LKD 500 R422 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R422	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC18M400	LKD 500 R422D 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R422D	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~
LKD41SC19M400	LKD 500 R427A 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R427A	2x1A	I / V	Modbus	IP41	-----	24 В=~/~

Детекторы утечки хладагента серии LKD 500 с уровнем защиты IP66, встроенным датчиком, без порта связи

2/3

LKD66IR02S400	LKD 500 CO2 24Vac-dc 0-10000 ppm			IR	CO2	-----	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC04S400	LKD 500 R404a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R404a	-----	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC01S400	LKD 500 R449a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R449a	-----	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC03S400	LKD 500 R448a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R448a	-----	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC00S400	LKD 500 R134a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R134a	-----	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~

Детекторы утечки хладагента серии LKD 500 с уровнем защиты IP66, встроенным датчиком и портом для систем Мониторинга с протоколом Modbus

LKD66IR02M400	LKD 500 CO2 24Vac-dc 0-10000 ppm			IR	CO2	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC04M400	LKD 500 R404a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R404a	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC01M400	LKD 500 R449a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R449a	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC03M400	LKD 500 R448a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R448a	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC00M400	LKD 500 R134a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R134a	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC20M400	LKD 500 R407f 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R407f	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66EC06M400	LKD 500 NH3 24Vac-dc 0-100 ppm			EC	NH3	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC10M400	LKD 500 R513a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R513a	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66IR21M400	LKD 500 R290 24Vac-dc 0-100% LFL			IR	R290	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC08M400	LKD 500 R507a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R507a	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC04M400	LKD 500 R404a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R404a	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC09M400	LKD 500 R410a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R410a	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC12M400	LKD 500 R1234yf 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R1234yf	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC11M400	LKD 500 R1234ze 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R1234ze	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC13M400	LKD 500 R32 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R32	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC14M400	LKD 500 R407c 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R407c	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC15M400	LKD 500 R514 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R514	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC16M400	LKD 500 R454a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R454a	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC17M400	LKD 500 R422 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R422	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC18M400	LKD 500 R422D 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R422D	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~
LKD66SC19M400	LKD 500 R427A 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R427A	2x1A	I / V	Modbus	IP66	-----	24 B=~/~

Детекторы утечки хладагента серии LKD 600 с уровнем защиты IP66, выносным датчиком и портом для систем Мониторинга с протоколом Modbus

3/3

LKDR6SC04M400	LKD 600 R404a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R404a	2x1A	I / V	Modbus	IP66x2	5м + 2xRJ45	24 В=~/~
LKDR6SC20M400	LKD 600 R407f 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R407f	2x1A	I / V	Modbus	IP66x2	5м + 2xRJ45	24 В=~/~
LKDR6SC09M400	LKD 600 R410a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R410a	2x1A	I / V	Modbus	IP66x2	5м + 2xRJ45	24 В=~/~
LKDR6IR21M400	LKD 600 R290 24Vac-dc 0-100% LFL			IR	R290	2x1A	I / V	Modbus	IP66x2	5м + 2xRJ45	24 В=~/~
LKDR6SC01M400	LKD 600 R449a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R449a	2x1A	I / V	Modbus	IP66x2	5м + 2xRJ45	24 В=~/~
LKDR6IR02M400	LKD 600 CO2 24Vac-dc 0-10000 ppm			IR	CO2	2x1A	I / V	Modbus	IP66x2	5м + 2xRJ45	24 В=~/~
LKDR6SC00M400	LKD 600 R134a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R134a	2x1A	I / V	Modbus	IP66x2	5м + 2xRJ45	24 В=~/~
LKDR6SC03M400	LKD 600 R448a 24Vac-dc 1000 ppm			SC	R448a	2x1A	I / V	Modbus	IP66x2	5м + 2xRJ45	24 В=~/~

Сменные датчики утечки хладагентов для ремонта регистраторов с истекшим сроком службы датчика

LKD00SC000000	LKD SPARE R134a 0-1000 ppm			SC	R134a					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC010000	LKD SPARE R449a 0-1000 ppm			SC	R449a					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00IR020000	LKD SPARE CO2 0-10000 ppm			IR	CO2					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC030000	LKD SPARE R448a 0-1000 ppm			SC	R448a					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC040000	LKD SPARE R404a 0-1000 ppm			SC	R404a					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC050000	LKD SPARE R407a 0-1000 ppm			SC	R407a					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC070000	LKD SPARE R450 0-1000 ppm			SC	R450					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC080000	LKD SPARE R507a 0-1000 ppm			SC	R507a					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC090000	LKD SPARE R410a 0-1000 ppm			SC	R410a					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC100000	LKD SPARE R513a 0-1000 ppm			SC	R513a					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC110000	LKD SPARE R1234ze 0-1000 ppm			SC	R1234ze					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC120000	LKD SPARE R1234yf 0-1000 ppm			SC	R1234yf					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC130000	LKD SPARE R32 0-1000 ppm			SC	R32					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC140000	LKD SPARE R407c 0-1000 ppm			SC	R407c					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC160000	LKD SPARE R454a 0-1000 ppm			SC	R454a					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC170000	LKD SPARE R422A 0-1000 ppm			SC	R422A					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC180000	LKD SPARE R422D 0-1000 ppm			SC	R422D					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC190000	LKD SPARE R427a 0-1000 ppm			SC	R427a					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC200000	LKD SPARE R407f 0-1000 ppm			SC	R407f					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00EC060000	LKD SPARE NH3 0-100 ppm			EC	NH3					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00SC150000	LKD SPARE R514 0-1000 ppm			SC	R514					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	
LKD00IR210000	LKD SPARE R290 0-100% LFL			IR	R290					Сменный датчик регистрации концентрации хладагента (Запасная часть для ремонта)	