

| dCt                                      | Defrost relay                                                                                           | dtу                                     | Compressor relay (at defrost) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 0 = время работы компрессора (DIGIFROST) | ВКЛ. после отсчета интервала <b>dit</b><br>ВЫКЛ. при <b>Pb2=dSt</b> или по истечении <b>dEt</b>         | 0 = электрическая разморозка            | Выключен                      |
|                                          |                                                                                                         | 1 = реверс цикла (горячий газ)          | Включен                       |
|                                          |                                                                                                         | 2 = свободный режим (для компрессора ). | По запросу регулятора         |
| 1= время работы прибора;                 | ВКЛ. после отсчета интервала <b>dit</b><br>ВЫКЛ. при <b>Pb2=dSt</b> или по истечении <b>dEt</b>         | 0 = электрическая разморозка            | Выключен                      |
|                                          |                                                                                                         | 1 = реверс цикла (горячий газ)          | Включен                       |
|                                          |                                                                                                         | 2 = свободный режим (для компрессора ). | По запросу регулятора         |
| 2 = остановка компрессора                | ВКЛ. при каждом ВЫКЛ. компрессора<br>ВЫКЛ. при <b>Pb2=dSt</b> или по истечении <b>dEt</b>               | 0 = электрическая разморозка            | Выключен                      |
|                                          |                                                                                                         | 1 = реверс цикла (горячий газ)          | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!             |
|                                          |                                                                                                         | 2 = свободный режим (для компрессора ). | По запросу регулятора         |
| 3 = по часам реального времени RTC.      | ВКЛ в установленное время <b>dd</b> и <b>Fd</b><br>ВЫКЛ. при <b>Pb2=dSt</b> или по истечении <b>dEt</b> | 0 = электрическая разморозка            | Выключен                      |
|                                          |                                                                                                         | 1 = реверс цикла (горячий газ)          | Включен                       |
|                                          |                                                                                                         | 2 = свободный режим (для компрессора ). | По запросу регулятора         |

